



ROMÂNIA

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BREZOELE

HOTĂRÂREA

privind indicatorilor tehnico-economici ai studiului de fezabilitate " Sistem de alimentare cu apă potabilă și canalizare în comuna Brezoele județul Dâmbovița „

Având în vedere :

- Nota de fundamentare cu nr. 5137/10.12.2010 a primarului comunei Brezoele privind necesitatea și oportunitatea aprobării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului " Sistem de alimentare cu apă potabilă și canalizare în comuna Brezoele județul Dâmbovița „ finanțat prin O.G. 7/2006
- Obținere finanțare din fonduri puse la dispoziție de către Guvernul României prin OG 7/2006

În temeiul art. 36 alin 2 litera „b” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările, Consiliului Local Brezoele adoptă următoarea :

HOTĂRÂRE

Art. 1.- Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai studiului de fezabilitate " Sistem de alimentare cu apă potabilă și canalizare în comuna Brezoele județul Dâmbovița „finanțat prin OG 7/2006 întocmit de SC BUIDING DESIGN 2000 SRL , conform anexei nr. 1 care face parte din această hotărâre .

Art. 2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă primarul comunei Brezoele domnul TUDORACHE NICOLAE.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,

DRAGOMIR DUMITRU

Contrasemnează, pentru legalitate:  
SECRETARUL COMUNEI BREZOELE,

Jr. FLOREA ION

BREZOELE NR. ~~32~~ din ~~24.07.2009~~

33 24.12.2010

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI STUDIULUI DE FEZABILITATE  
„Sistem de alimentare cu apă potabilă și canalizare în comuna Brezoele județul Dâmbovița

Beneficiar : COMUNA BREZOELE

Amplasamentul obiectivului : Comuna Brezoele, judetul Dambovita

- Rețele de alimentare cu apă potabilă 10.188 m
- Rețele de canalizare 10.312,70 m
- Stație de pompare
- Racorduri energie electrică

Necesitate și oportunitate: Controlul și reducerea poluării aerului, apei și solului prin realizarea unei tehnologii curate;

Protecția resurselor naturale de apă;

Protecția și conservarea biodiversității;

Reducerea impactului apelor uzate deversate haotic asupra acviferului freatic și a mediului în general;

Lipsa unui sistem centralizat de canalizare are consecință asupra acviferului freatic deoarece populația, agenți economici și unitățile socio culturale utilizează haznale de tip rural.

Indicatori financiari : Valoarea totală a investiției : 3040,371 mii lei inclusiv TVA  
Din care C+ M 2673,031 mii lei inclusiv TVA

Termen de execuție : 36 luni

Sursă de finanțare : Bugetul de stat 100 % din cheltuielile eligibile

Indicatori tehnici principali ai sistemului de alimentare cu apă potabilă :

Pentru asigurarea alimentării cu apă a comunei Brezoele se vor executa următoarele lucrări :

### 1. Rețele de distribuție apă potabilă

- Rețeaua de distribuție se va monta îngropat sub adâncimea de îngheț și va avea vane de sectionare la ramificații. rețele de distribuție din PEHD PE 80 SDR 17,60 Pn 6 amplasate pe următoarele străzi:

Denumire strada	Dn 63x3,6 mm	Dn 75x4,3 mm	Dn 90x5,1 mm	Dn 160 x9,1 mm	Total
Ulița Panesti	0	473	0	0	473
Ulița Primarie	0	0	636	0	636
Ulița Arsura	0	0	996	0	996
Ulița Brosteanca	0	0	853	0	853
Ulița gazai	0	275	0	0	275
Ulița Gheaca	265	0	0	0	265
Ulița Scoala	0	377	0	0	377
Ulița Iliesti	0	450	0	0	450
Ulița Moara	0	250	0	0	250
Ulița Arcudeanu	0	450	0	0	450

Ulita Poiana Popii	0	221	0	0	221
Ulita Eternitatii	150	0	0	0	150
Ulita PGB	0	150	0	0	150
Ulita Firicesti	0	325	0	0	325
Ulita Mateesti	0	420	0	0	420
Ulita Stavilar	290	0	0	0	290
Ulita Iconaru	137	0	0	0	137
Ulita Perseverentei	0	282	0	0	282
Ulita Ciobanesti	0	0	300	0	300
Ulita Baragan	150	0	0	0	150
Ulita Bisericii	0	180	0	0	180
DC 152	0	0	1500	158	1658
DC 153	0	0	900	0	900
<b>Total</b>	<b>992</b>	<b>3853</b>	<b>5185</b>	<b>0</b>	<b>10188</b>

- camine de vane si de linie pentru sistemul de alimentare cu apa;
- 15 hidranti supraterani de incendiu;
- subtraversari pentru retele alimentare cu apa din tub de protectie OL Dn 110 mm cu L = 5,00 – 7,00 m;

## 2. Sistemului de canalizare :

- camine de vizitare pentru canalizare;
- subtraversari pentru canalizare;
- retele de canalizare din PVC Dn 250x6,2 mm in lungime totala de 10312,70 m amplasate pe

urmatoarele strazi:

Denumire strada	Dn 250x6,2 mm
Ulita Panesti	468
Ulita Primarie	593
Ulita Arsura	988
Ulita Brosteanca	847
Ulita gazai	273
Ulita Gheaca	257,50
Ulita Scoala	376
Ulita Iliesti	488,40
Ulita Moara	317
Ulita Arcudeanu	498
Ulita Poiana Popii	236,50
Ulita Eternitatii	150

Ulita PGB	145
Ulita Fircesti	327
Ulita Mateesti	437
Ulita Stavilar	288
Ulita Iconaru	140,30
Ulita Perseverentei	280
Ulita Ciobanesti	347
Ulita Baragan	135
Ulita Bisericii	186
DC 152	1635
DC 153	900
<b>Total</b>	<b>10312,70</b>

### 3. STAȚIE DE POMPARE

Statie de pompare amplasata pe Ulita Brosteanca de tip monobloc cu diametrul interior de 2,00 m; Statia de pompare va fi echipata cu 2 electropompe pentru ape uzate cu caracteristicile  $Q = 2.5 \text{ mc/h}$ ,  $H = 3\text{mCA}$ . Conducta de refulare aferenta acestei statii de pompare este realizata din PEHD PE 80 Dn 90 si are lungimea de 250.00 m;

### 4. RACORDURI ENERGIE ELECTRICĂ

Înființare punct de transformare

Avizele si acordurile necesare:

In conformitate cu Ghidul Solicitantului avizele si acordurile emise de organele in drept, potrivit legislatiei in vigoare privind:

- avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea si oportunitatea realizării investiției;
- certificatul de urbanism, avizat si aprobat potrivit legii, precum si regimul juridic al terenului.
- avizele privind asigurarea utilitatilor (energie electrica);
- aviz Apele Romane;
- acordurile si avizele pentru protecția mediului;
- aviz Autoritatea Sanatate Publica;
- aviz Drumuri Judetene Dambovita;
- alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozițiilor legale.



PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,

DRAGOMIR DUMITRU

Contrasemnează, pentru legalitate:  
SECRETARUL COMUNEI BREZOARELE,

Jr. FLOREA ION